

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2010 05 11 209 OF  
Datum van verslag: 11/05/2010  
Datum van onderzoek: 11/05/2010  
U. ref.:  
O. ref.:  
Stroomleverancier: Netmanagement  
Ref.:  
Teller nr.:  
Index:

ADRES INSTALLATIE: Doks Keiemdenstraat 89/3  
Diksmuide  
EIGENAAR: Rent & vending  
Adres:  
OPDRACHTGEVER:  
Adres:  
INSTALLATEUR: D & S  
Adres:  
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek:  gelijkvormigheidsonderzoek  controlebezoek (volgens:  
 AREI art. 270)  (AREI art. 271)  (AREI art. 276)  (Voorschr. stroomlev)  
Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Werk  Verzwaring Aard van de locatie: LS-appartement  
Omschrijving aansluiting:  Ondergronds  Bovengronds Type van aardelektrode:  Gas  Baren  Pennen  
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm Bescherming van de aansluiting: max. 63 A  
Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: 2ijf 63A / 6300 mA / 2p  
Elektrische installatie:  V60r  Na  I.0.81  I.1.83  AREI art.86  AREI art.87  AREI art.88  TT/IT/TN/T  
 AREI art.95  AREI art.

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1 RA: 77 Ohm RI tot: 0,5 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en céndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen

Nota: no. 8, no. 9, 9.22

Besluit:

- A De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/5/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- B De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_ De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

SVA 209